


Bredsten-Balle Kraftvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2022

Brændselsfordeling i procent



Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	78,4%
---	--------------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	42,8 kg/GJ	154,0 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	90,9 g/GJ	327,3 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	1,0 g/GJ	3,4 mg/kWh
Drivhusgasser i alt	42,9 kg/GJ	154,3 g/kWh
Udledning af SO ₂	2,9 g/GJ	10,4 mg/kWh
Udledning af Nox	64,8 g/GJ	233,3 mg/kWh

Kontaktoplysninger:

Selskab	Bredsten-Balle Kraftvarmeværk
CVR-nr.	34938717
Adresse	Engvej 2, 7182 Bredsten
Telefon	75881300
Mail	info@bbkv.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Varmevirkningsgradmetode 200%

Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

