


Bredsten-Balle Kraftvarmeværk

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 0,89


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning



Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	2,9	kg/GJ	10,5	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	2,3	g/GJ	8,3	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,6	g/GJ	2,2	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	4,5	kg/GJ	16,3	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	1,4	g/GJ	5,0	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	57,4	g/GJ	206,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	23,3	g/GJ	83,9	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	2,9	g/GJ	10,4	mg/kWh
Partikler (TSP)	3,3	g/GJ	11,9	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Bredsten-Balle Kraftvarmeværk
CVR: 34938717
Engvej 2 | 7182 Bredsten
+45 75 88 13 00 | driftsleder@bbkv.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.